



РЕГІОНАЛЬНА  
ГАЗОВА КОМПАНІЯ  
ВОЛИНЬГАЗ

ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»  
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ  
44700 м. Володимир-Волинський вул. Сагайдачного, 85  
код ЄДРПОУ 21749067 р/р 26005030908001

Тел.: 03342 23805 факс.: 03342 23805

28.04.2017 р. № VL 02.2-AB-1721-0517

Бірюк С.В.  
для розміщення на сайті: Р.Р.  
02.05.17

Заступнику голови  
Володимир-Волинської районної ради  
п. Мельник А.Р.

Шановна Алло Романівно

Володимир-Волинське відділення Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз» розглянуло Ваш лист 3.15/149 від 24.04.2017 р. стосовно надання інформації по запиту депутата Панасюка С.С., щодо заміни газових редукторів в с. Овадне і повідомляє наступне.

При проведенні робіт по технічному обслуговуванню газопроводів-вводів та комбінованих будинкових регуляторів тиску газу побутових споживачів у с. Овадне протягом березня – квітня 2017 року було виявлено ряд технічно несправних регуляторів типу РДГД-20 1992-1997 років випуску (виробник Російська Федерація), які вичерпали термін експлуатації і забезпечення запасними частинами їх на даний час є проблемним із зрозумілих причин. На даних КБРТ були виявлені витоки газу, які не можливо усунути, тому вони були відключені від газопостачання.

Газопроводи-вводи до споживачів, КБРТ, внутрішньобудинкове газове обладнання перебувають у власності споживачів, які згідно Кодексу газорозподільних систем, Правил безпеки систем газопостачання відповідають за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

Виходячи з вищевикладеного даним споживачам було запропоновано провести заміну технічно несправних регуляторів типу РДГД-20 за власний рахунок.

З повагою

Керуючий  
Володимир-Волинським відділенням

О.П. Бомазюк